



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ**
ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gochshm@guhmao.ru

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**
ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-839, E-mail: gpnugps@guhmao.ru

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО Г. НИЖНЕВАРТОВСКУ**
ул. Интернациональная, 61 «а», г. Нижневартовск, 628624, тел. 468-301, факс. 468-301, E-mail: ogpn-nv@mail.ru

г. Нижневартовск
(место составления акта)

« 13 » апреля 20 21 г.
(дата составления акта)
15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 36

По адресу/адресам: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 41а.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица № 36 от 25.03.2021 года, изданного Коротким Виталием Григорьевичем, начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Нижневартовску) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: объекта защиты – гимназии, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1», отнесённого к категории значительного риска.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«06 » апреля 2021 г. с 09 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 2
«13 » апреля 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 3 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Нижневартовску) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Козлова О.П. 26.03.2021, 15 ч. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кёся Валерий Васильевич, инженер отделения госпожнадзора ОНДиПР (по г. Нижневартовску) УНДиПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

При проведении проверки присутствовали: исполняющая обязанности заместителя директора по АХР муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» Пургаева Елена Николаевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» - Козлова Ольга Петровна.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Замок на двери эвакуационного выхода находящегося на цокольном этаже ((согласно экспликация помещений технического паспорта по цокольному этажу, лит.а1) - холодный пристрой, вход в цокольный этаж), не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа (в нарушение п. 26. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479 , далее ППР в РФ). Устранено в ходе проверки.

2. Система противопожарной защиты здания школы в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах к зданию школы, а также не обеспечивает нахождение указанных ворот в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники (в нарушение п. 71. ППР в РФ). Юридическое лицо, допустившее нарушение – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1». Должностное лицо, допустившее нарушение – директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» - Козлова Ольга Петровна.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нарушений не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нарушений не выявлено.


нарушений не выявлено.


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора от 13.04.2021; предписание №36/1/1 от 13.04.2021.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

 /В.В. Кёся/

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» Козлова Ольга Петровна.

“ 13 ” апреля 20 21 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 351-802, E-mail: gochshm@guhmao.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Студенческая, 5а, г. Ханты-Мансийск, тел. 397-705, E-mail: gpnugps@guhmao.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Нижневартовску)
ул. Интернациональная, 61 «а», г. Нижневартовск, 628624, тел. 468-301, факс. 468-301,
E-mail: ogpn-nv@mail.ru

Предписание № 36/1/1

**об устранении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1»
в лице директора Козловой Ольги Петровны.**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и
т.п.).

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Нижневартовска по
пожарному надзору, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по
городу Нижневартовску) УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому
автономному округу– Югре, №36 от «25» марта 2021 года, ст. 6, 6.1 Федерального закона от
21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период времени с 09 часов 30 минут 06
апреля 2021 года до 11 часов 30 минут 06 апреля 2021 года, с 14 часов 00 минут 13 апреля 2021
года до 15 часов 00 минут 13 апреля 2021 года, проведена плановая проверка инженером
отделения госпожнадзора ОНДиПР (по городу Нижневартовску) УНДиПР Главного управления
МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Кёся Валерием Васильевичем
объекта защиты – гимназия, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №1» расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
г. Нижневартовск, ул. Ханты-Мансийская, д. 41а.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с исполняющим обязанности заместителя директора по АХР муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» Пургаевой Еленой
Николаевной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе проверки:

№ Предп исания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Система противопожарной защиты здания школы в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах к зданию школы, а также не обеспечивает нахождение указанных ворот в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники	п. 71 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства от 16 сентября 2020 г. № 1479.	01.05.2022	
----	--	---	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ;
- руководители органов исполнительной власти субъектов РФ;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Государственный инспектор г. Нижневартовска по пожарному надзору, инженер отделения госпожнадзора ОНДиПР (по г. Нижневартовску) УНД и ПР Главного управления МЧС России по ХМАО- Югре Кёся В.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

«13» апреля 2021 года

Предписание для исполнения получил:

Директор ООО "Тиссагро" №1
О.В. Корень

«13» апреля 2021 года



М.К.К. (подпись)

[Handwritten signature]
(подпись)